

# HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rytiřská 12, pošt.schr.203, 110 01 Praha 1  
POBOČKA PRAHA - SEVER, Měšická 646, 190 21 Praha 9

EXCON a.s.  
Irena Kratochvílová  
Sokolovská 187  
190 00 Praha 9

č.j.:2418/04/PS-HK Vyřizuje:dr.Kaňková V Praze dne 15.6.2004

**Věc:** Stanovisko ke změně územního rozhodnutí

Na základě žádosti investora EXCON a.s. zastoupeného Irenou Kratochvílovou ze dne 27.5.2004 posoudila Hygienická stanice hl.m. Prahy jako dotčený orgán státní správy ve smyslu §77zák.č. 258/2000 Sb. v platném znění a §126 odst.1 zák.č.50/1976 Sb. v platném znění předložený návrh projektové dokumentace zpracované firmou DOMI s.r.o., Dejvická 2, Praha 6 na změnu územního rozhodnutí na obytný areál Jilemnická, Kbely, Praha 9.

Pozhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl.m.Prahy toto stanovisko:

S návrhem změny územního rozhodnutí se

**s o u h l a s í .**

V souladu s § 126 odst.1 stavebního zákona se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1.V PD pro stavební řízení předložte výpočet hluku z dopravy včetně výhledu na rok 2010, který prokáže splnění hygienického limitu v chráněném prostoru staveb.



2.V dalším stupni PD dále doložte , že hladina akustického tlaku A způsobená provozem vnitřních zdrojů (výťah, VZT) bude splňovat limit  $L_{pAmax} 30dB$  v noci v nejbližších chráněných obytných prostorách.

3.Dále předložte POV a výpočet hluku ze stavební činnosti, kterým bude doloženo splnění limitu  $L_{pAeqT} 60dB$  v době od 7.00 hod. do 21.00 hod., a to 2m před fasádou nejbližšího chráněného objektu.

**Odůvodnění:**Jedná se o změny velikostních skladeb bytů, výškových úrovní objektů a napojovacích bodů inženýrských sítí obytného areálu Jilemnická , Kbely, Praha 9. Objekty I, K, J, L mají v PP garáže a domovní vybavenost, ve třech až čtyřech NP byty. Výťahové šachty sousedí s chráněnými vnitřními prostory. Objekty jsou napojeny na městské inženýrské sítě.

Pracoviště:Měšická 646,190 00 Praha 9,tel:286883001fax:286884450  
E-mail:sekretariat-sever@hygpraha.cz

Uvedené podmínky vyplývají z požadavků NVč.502/2000 Sb. v  
platném znění . Byly dány z důvodu podstatné změny legislativy v  
r.2000, stanovisko městského hygienika z r.1997 již nelze z toho-  
to důvodu plně akceptovat.



MUDr. Vladimíra Zárubová  
vedoucí oddělení hygieny komunální  
pobočky Praha - sever

CO:HK

Příloha : dokumentace