

ČESKÁ REPUBLIKA
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Č.j.: HSAA-9122-795/ODP4-2011

Váš dopis zn.: ---

v Praze dne: 3.8.2011

Počet listů 1

Přílohy: ---

Městská část Praha 19

Semilská 43/1

197 04 Praha 9

Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Bohdan Mrózek , tel./fax: 950 812 401

Vyřizuje za OOB: por. Zdena Chmurovská, DiS.

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Označení a účel stavby: Přístavba jídelny u základní školy

Místo stavby: Praha 19, Kbely, č.p. 732, Albrechtická

Stavebník: Městská část Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9


Předložená dokumentace: pro stavební řízení

Zpracovatel: PBŘS - Ing. Svatava Čermáková (6/2011)

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy posoudil podle § 31 odst.1 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby a řešení ochrany obyvatelstva předloženou dne: 8.7.2011. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko s podmínkou

za OOB: přístavbou jídelny nesmí být porušena funkčnost úkrytu č. 01190124, který se nachází pod objektem - tzn. Zachování funkčnosti nasávacích míst a nouzového výlezu.



mjr. Ing. Bohdan Mrózek
vedoucí oddělení